

1 IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS AQUIDAUANA II


ESC. 1/1000

NOME (DESENHO DO CAMPUS)	OCUPAÇÃO	ÁREA CONSTRUÍDA (M²)	ÁREA APROVADA (M²)	ÁREA A SER APROVADA (M²)	ÁREA A CONSTRUIR (M²)
GUARITA E PÓRTO DE ENTRADA/PORTÃO DE ACESSO	CPAQII				
BLOCO 1	D-1	13,26		13,26	
ADUFMS	E-1	1660,63		1660,63	
SUBESTAÇÃO	M-3	169,10		169,10	
SALAS DE AULA	E-1	14,37		14,37	
ADMINISTRATIVO	D-1	1339,00		1339,00	
CAIXA D'ÁGUA ELEVADA	E-1	1291,06	1291,06		
UNIDADE PADRÃO 12	E-1	9,92		9,92	
POSTO DE TRANSFORMAÇÃO (NOVO)	E-1	1236,99		1236,99	
	M-3				6,25
ÁREAS TOTAIS		5734,33	1291,06	4443,27	6,25
ÁREA A SER ANALISADA			5740,58		

- NOTAS DE PROJETO
- TODOS OS EXTINTORES DEVERÃO SER FORNECIDOS POR EMPRESA CREDENCIADAS PELO CBM-MS CONFORME LEI 4335/2013-Art 39-III A V-4 necessário manter o Certificado de Vistoria e Credenciamento a vista do público devidamente em dia.
 - NÃO HÁ CENTRAL DE GLP. Onde não houver abrigo de gás externo e não houver sistema de gás GLP conforme NT-28/2013 serão instalados fogões elétricos em copas e área similares.
 - TODAS AS MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO DEVERÃO SER EXECUTADAS POR PROFISSINAL CADASTRADO NO CBMMS E APRESENTAR AO FINAL DA OBRA: ART DE EXECUÇÃO PISCIP, ATESTADO DE CONFORMIDADE ELÉTRICA (NT-41 COM A RESPECTIVA ART) , E ATESTADO DE BRIGADA DE COMBATE A INCENDIO.


LEGENDA:

- ÁREA A SER APROVADA
A: 4443,27m²
- ÁREA APROVADA
A: 1291,06m²




2 ACESSO DE VIATURAS

PORTÃO DE ACESSO
ESC. 1/100



3 PLANTA BAIXA – EQUIP. INC.

ESC. 1 / 50
COTAS EM cm.



VISTA A

ESC. 1/50

VISTA B

ESC. 1/50

4 VISTAS – EQUIP. INC.

ESC. 1 / 50
COTAS EM cm.

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA				
EXTINTORES NT 21		01 EXT. PÓ QUÍMICO SECO 20-B.C		
SINALIZAÇÃO E EMERGÊNCIA		O sistema de sinalização de emergência atende a NT 20.		
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		O sistema de iluminação de emergência atende a NT 18.		
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA		As saídas de emergência atendem a NT 11.		
CONTROLE DE MATERIAIS ACAB. E REV.		As medidas atendem a NT 10.		
XXXX		XXXX		
BRIGADA DE INCÊNDIO		CONFORME NT-17		
XXXX		XXXX		
ACESSO DE VIATURAS		O ACESSO DE VIATURAS ATENDE À NT-06.		
SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO		Paredes-Tijolos cerâmicos de 8 furos meia vez revestido- TRRF-2horas Estrutura de Concreto Armado-TRRF-2horas e telhas metálicas TRRF 2 horas - NT 08/2013.		
COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL		CONFORME NT-09		
SPDA-Sistema de Proteção Contra Descargas atmosféricas		Será executada conforme Norma Técnica Brasileira ABNT NBR 5419.		
CLASSIFICAÇÃO (LEI 4335 /2013)				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
M	Especial	M-3	Posto de transformação	Posto de transformação
CARGA DE INCENDIO (NT 14)				
OCUPAÇÃO/ USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJM2	
M	Posto de transformação	M-3	300	
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES, OCUPAÇÕES TEMPORÁRIAS E ÁREAS DE RISCO À CARGA DE INCÊNDIO				
RISCO		CARGA DE INCÊNDIO MJM2		
BAIXO		300 MJM2		
SEGURANÇA ESTRUTURAL NA EDIFICAÇÃO TABELA -A-NT 08/2013- TEMPO REQUERIDO DE RESISTENTICA AO FOGO (TRRF)				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	PROFUNDIDADE SUBSOLO	CLASSE ALTURA EDIFICAÇÃO (TÉRREO)
M	Posto de transformação	M - 3	SEM SUBSOLO	90MIN
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NT-10)				
PISO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I,II-A, III-A, OU IV-A	TETO E FORRO	ACABAMENTO REVESTIMENTO
PAREDE	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I OU II-A	COBERTURA	CLASSE I OU II-A
	ACABAMENTO REVESTIMENTO			CLASSE I A III-B

00	XX	XX	XX
00	XX	XX	XX
00	XX	XX	XX
00	MISSÃO INICIAL	14/08/2017	ALEX
REVISÃO	MODIFICAÇÕES		DATA RESP.

TÍTULO: PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	
OCUPAÇÃO: M-3 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	
RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	
OBRA: POSTO DE TRANSFORMAÇÃO CPAQ II	
NOME FANTASIA: FUFMS-CAMPUS CAMPO GRANDE	
ENDEREÇO: RUA	
ESCALA: INDICADA	DATA: AGO/2017
CONTEÚDO: IMPLANTAÇÃO, ACESSO DE VIATURAS, PLANTAS E CORTES	
QUADRO DE ÁREA: ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 6,25 M2 ÁREA DE TERRENO..... 72.900,00 M2 CONFERIR QUADRO DE ÁREA NA FRANCHA 01	FOLHA Nº: INC. 01/01
PASTA/ARQUIVO: PSCIPICPAQII--CAD10 AUTOR DO PROJETO:	PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL REPRESENTANTE LEGAL MARLON PEDROMO DE SOUZA CPF:027.787.171-96