



BEP (genérico)

ATERRAMENTO
SEM ESCALA



Todos os circuitos originais devem ser entregues em funcionamento, inclusive bombas de incêndio, recalque e iluminação externa.

* Banco capacitivo trifásico composto por:

- celula capacitiva trifásica 5KVar com resistência de descarga
- disjuntor tripolar termomagnético 25A
- relé temporizador de 1 a 6 minutos
- contator tripolar AC 25A







DET.: POSTO DE TRANSFORMAÇÃO ESTRUTURA HT

SEM ESCALA



CABINE

Alimentadores
ESC. 1/50



CABINE

Iluminação e Tomada
ESC. 1/50



MALHA DE ATERRAMENTO PARA SUBESTAÇÃO

ESC. 1 / 50

REVISÃO	MODIFICAÇÕES	DATA	RESP.	VISTO
0	EMISSÃO ORIGINAL	03/02/2017	EDUARDO	

AUTOR DO PROJETO:
EDUARDO ANDRIGHETTO
ENG.° ELETRICISTA
CREA SC 880011/D
VISTO MS 18390

RESP. TEC. P/ EXEC.:

PROPRIETÁRIO:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CPO - COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - UFMS

OBRA:
CPAQ II - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO E PROTEÇÃO EM MT

PROJETO:
BÁSICO - ELÉTRICO

PASTA\ARQUIVO:
EMEDCPAQII

ASSUNTO:
SUBESTAÇÃO 225 KVA
DIAGRAMAS E QUADROS
ABRIGO E ATERRAMENTO

FOLHA Nº:
ELT
02/2

DATA:
FEVEREIRO / 2017

ESCALA:
INDICADA

DESENHO:
EDUARDO

ÁREA:

VISTO

Arquivo de impressão gerado terça-feira, 8 de agosto de 2017 08:50:42