


ADVERTÊNCIA

2. Da mesma forma, **NINCA**, desalvo, ou remove a chave automática de proteção contra choques elétricos (dispositivo DSE), mesmo em caso de desligamentos sem causas aparentes. Se os desligamentos ocorrem frequentes e, principalmente, se as instalações elétricas a chave não tiveram ação, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVACÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

[illegible]

CPO - COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - UFRN					
OPERAÇÃO	DEFECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS GLAUC ROCHA				PESQUISA Desenvolvimento
PROJETO	ELETRICO - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA				
ADESSÃO	PLANTA BAIXA ELEVACIONES QUANTITATIVOS				
TÍTULO					
Janeiro / 2018	TOTAL				VALOR
	R\$ 1.700				R\$ 0,00
					
					RECIBO Nº ELT 02/2
					9033