



Quadro de Cargas (QD-MANGUEIRO)

Legenda Detalhada

Lista de Materiais



PROF.ª Dr.ª CAMILA C. B. FERREIRA ITAVO
DIRETORA FAMEZ

PROF. DR. FABRICIO DE OLIVEIRA FRAZILIO
PROFESSOR FAMEZ

PROF. DR.
PROFESSOR FAMEZ

- 1 - Eletroduto não cotado: #1", seal tube
- 2 - Fioção não cotado: #2,5mm² - 750V.
- 3 - Cores dos condutores:
FASES - VERMELHO
NEUTRO - AZUL CLARO
TERRA - VERDE OU NÚ quando indicado
- 4 - Eletrodutos maiores ou iguais a #2" são do tipo PEAD
- 5 - Fioção externa deverá ser de isolamento 0,6/1kV

REVISÃO

FAMEZ - FAZENDA ESCOLA - ETAPA I

PLANTA BAIXA MANGUEIRO DE OVINOS
DIAGRAMA UNIFILAR
QUADRO DE CARGAS

NO:
OR

VISTO