

1 CORTE "AA" ESC 1/50



2 CORTE "BB" ESC 1/50

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTOS-CBMMS
PAREDES INTERNAS
NÃO HÁ PAREDE DE DESSE ACARTONADO "DRY WALL" TEXAS AS .
PAREDES SÃO REVESTIDAS EM CERÂMICA OU AZULEJO .....CLASSE I
FORRO PVC
SALÃO 1, HIGIENIZAÇÃO, LAVATÓRIO, COZINHA, VESTIÁRIO 1 E 2, HALL DOS VESTIÁRIOS, BANHEIROS, PNE-PROPANO, RECEPTÁCULO DE BARBACENA, DEPÓSITO NÃO PERECÍVEIS SERÃO REVESTIDOS EM FORRO DE PVC BRANCO MODULAR (PVC) ARG.....CLASSE II-A
PISO EM PORCELANATO ANTIDERRAPANTE EXTERNA COM FORRO DE PVC.....CLASSE II-A
DEPÓSITO RESÍDUOS, LABORATÓRIO 1 E 2 (COMPUTADORES) EM LAJE REVESTIDA EM GESSO.....CLASSE I
CORREDORES EXTERNOS EM TELHA METÁLICA E TRAVADO SEM FORRO COM VEDAÇÃO APOIADA EM VIGAS METÁLICAS E .....CLASSE I



4 CORTE "CC" ESC 1/50



3 CORTE D ESC 1/50



3 FACHADA OESTE ESC 1/50



1 FACHADA NORTE ESC 1/50 face ao fundo não faz parte da fachada expositora.



PLANTA DE COBERTURA
ESC 1:125



4 FACHADA LESTE (RUA POCONÉ) ESC 1/50

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTOS-CBMMS
PAREDES EXTERNAS
PAREDES E FACHADAS EXTERNAS.....CLASSE I
COBERTURA
FERROCIMENTO.....CLASSE II-A
POLICARBONATO COMPACTO.....CLASSE II-A
PLACA ONDYFIBRA.....CLASSE II-A



2 FACHADA SUL ESC 1/50

Dimensionamento da porta saída de emergência: Salão hachura :178m², 108 assentos não fixos
ocupação F-8:1 pessoa/m²:178pessoas N=P/C=(178)/100=1,78=2up largura exigida 1x1,00m Larg. adotada 2x1,50m ok.
178-108:70pessoas em pé, capacidade máxima: 178 pessoas ver det. placa M2
O número de assentos pode mudar conforme licitação de mobiliário.
Autor do PSCIP decidiu:
1) instalar barras anti pânico nas portas do Salão por entender que há risco de concentração de pessoas acima de 200 indivíduos apesar da placa M2 (filas de alunos, etc), e 2) determinar 2 portas de saída de emergência por que entender que há risco de obstrução de uma porta por mal uso do local e neste caso é de interesse público um porta reserva.

PLANTA DE DIMENSIONAMENTO SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
ESC 1:125



REVISÃO	MODIFICAÇÕES	DATA	RESP.
01	COMPATIBILIZAÇÃO COM REVISÃO PROJETO ARQUITETURA (CENTRAL DE GLP , GUARDA CORPOS E CORRIMÃO) INCLUSÃO DO DETALHE DESENHO PERSPECTIVA DO CORRIMÃO INTERMEDIÁRIO BILATERAL, CORREÇÃO DO DESENHO PLANTA BAIXA DOS CORRIMÕES INTERMEDIÁRIOS DESENHADOS PELO PSCIP COM: A RETIRADA DA BARRA CENTRAL E INCLUSÃO DOS SUPORTES VERTICAIS. INCLUSÃO DE SINALIZAÇÃO P1.	12/07/2018	ALEX
00	EMISSÃO INICIAL	12/06/2018	ALEX

ESPAÇO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO CBMMS:

PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

(X) NOVO ( ) ATUALIZA O PSCIP Nº: ( ) SUBSTITUI O PSCIP Nº:

ESPAÇO PARA USO DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL (LOGOMARCA OU SIMILAR) DO PROFISSIONAL OU PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL PELO USO DA EDIFICAÇÃO

TÍTULO DO DESENHO:
CORTES, FACHADAS, COBERTURA E DIM.SAIDAS DE EMERG.

OCUPAÇÃO:
F-8 RESTAURANTE

RAZÃO SOCIAL:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

NOME FANTASIA:
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO CPAN I

ENDEREÇO:
AVENIDA RIO BRANCO, 1.270 – UNIVERSITÁRIO – CORUMBÁ/MS – 79304-902

DATA:12/07/2018 **REVISÃO:01**

Nº ART/RRT:11471175

OBSERVAÇÕES:PSCIP.RU.CPAN1 V 01 **ESCALA:1:100 1:125**

QUADRO DE ÁREAS GERAL:
Área total construída:467,21M2
Área total do Lote/Terreno:21.404,48M2
Detalhamento do Quadro de Áreas: (ver prancha 01)

PRANCHA:
03/03
Nº PARCIAL / Nº TOTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Nome: ALEX MENESES DA SILVA
Título: ENG° CIVIL
Registro: CREA 14289/D MS.
CPF/RG

PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL PELO USO:
Nome: MARLON PERDOMO DE SOUZA
CPF/RG
CNPJ