



IMPLANTAÇÃO  
ESC: 1: 500

NOME (DESENHO DO CAMPUS)	OCUPAÇÃO	ÁREA CONSTRUÍDA (M²)	ÁREA A CONSTRUIR (M²)	ÁREA A REFORMAR (M²)
REFEITÓRIO E PASSARELA COBERTA	CPAN - I			
CENTRAL DE GLP DO REFEITÓRIO	F-8	338,07	131,35	338,07
BIBLIOTECA/AUDITÓRIO	M-2		8,23	
BLOCO A	E-1	987,57		
ALGIBRE/CASTELO D'ÁGUA	E-1	208,53		
SUBESTAÇÃO	E-1	46,55		
QUADRA ESPORTIVA COBERTA	M-3	76,68		
PISCINA E CASA DE FILTROS	F-3	580,32		
CLÍNICA PSICOLÓGICA	F-3	849,77		
ESCRITÓRIO MODELO	E-1	150,00		
BLOCO B	E-1	124,47		
BLOCO C	E-1	247,95		
BLOCO D	E-1	257,04		
BLOCO E	E-1	257,67		
BLOCO F	E-1	255,78		
BLOCO G	E-1	693,66		
UNIDADE PADRÃO II - BLOCO H	E-1	363,51		
BLOCO I	E-1	820,00		
	E-1	879,57		
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA		7.137,14		
ÁREA TOTAL A SER CONSTRUIR			139,58	338,07
ÁREA TOTAL A SER ANALISADA			477,65	
ÁREA TOTAL A SER ANALISADA NO PSCP			469,42	
ÁREA DO TERRENO			21.404,48	

- NOTAS DE PROJETO**
- TODOS OS EXTINTORES DEVERÃO SER FORNECIDOS POR EMPRESA CREDENCIADAS PELO CBM-MS
  - CONFORME LEI 4335/2013-Art. 39-III A V-e necessário manter o Certificado de Vistoria e Credenciamento a vista do público devidamente em dia.
  - TODOS OS FOGÕES SERÃO ALIMENTADOS POR SISTEMA DE BOTUÃO DE GÁS A SER APRESENTADO EM SEPARADO, onde não houver abrigio de gás externo e não houver sistema de gás GLP conforme NT-28/2013 o NT 29/2013, serão instalados fogões elétricos em copas e áreas similares.
  - TODAS AS MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO DEVERÃO SER EXECUTADAS POR PROFISSIONAL CADASTRADO NO CBMMS E APRESENTAR AO FINAL DA OBRA: ART DE EXECUÇÃO PSCP, ATESTADO DE CONFORMIDADE ELÉTRICA- NT-41 COM A RESPECTIVA ART, E ATESTADO DE BRIGADA DE COMBATE A INCENDIO E OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO CBMMS
  - VER FACHADAS EXPOSITORA NA PRANCHA 03.

NOME DAS ÁREAS	ÁREA (M2)	SITUAÇÃO
REFEITÓRIO (ÁREA EXISTENTE A SER REFORMADA)	331,56	CONSTRUÍDA
DEPÓSITO DE RESÍDUOS	6,51	EM CONSTRUÇÃO
ÁREA EXTERNAS COBERTAS	12,65	EM CONSTRUÇÃO
CIRCULAÇÕES COBERTAS	116,49	EM CONSTRUÇÃO
-	0,00	-
TOTAL A SER CONSTRUÍDA (AMPLIAÇÃO)	135,65	--
TOTAL (EXISTENTE+AMPLIAÇÃO)	467,21	

01	COMPATIBILIZAÇÃO COM REVISÃO PROJETO ARQUITETURA (CENTRAL DE GLP - GUARDA CORPOS E CORRIMÃO ) INCLUSÃO DO DETALHE DESENHO PERSPECTIVA DO CORRIMÃO INTERMEDIÁRIO BILATERAL - CORREÇÃO DO DESENHO PLANTA BAIXA DOS CORRIMÕES INTERMEDIÁRIOS DESENHADOS PELO PSCP COM: A RETIRADA DA BARRA CENTRAL E INCLUSÃO DOS SUPORTES VERTICAIS, INCLUSÃO DE SINALIZAÇÃO P1.	12/07/2018	ALEX		
02	EMIÇÃO INICIAL	12/06/2018	ALEX		
REVISÃO	MODIFICAÇÕES	DATA	RESP.		

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA	
EXTINTORES NT 21	3 EXT. GÁS CARBONICO 5 B.C 2 EXT. ÁGUA PRESSURIZADA 2A 1 EXT. PÓ QUÍMICO SECO 20-B.C
SINALIZAÇÃO E EMERGÊNCIA	O sistema de sinalização de emergência atende a NT 20.
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	O sistema de iluminação de emergência atende a NT 18.
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	As saídas de emergência atendem a NT 11.
CONTROLE DE MATERIAIS ACAB. E REV.	As medidas atendem a NT 10.
SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES	Atendem a NT-07.
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME NT-17
ACESSO DE VIATURAS	O ACESSO DE VIATURAS ATENDE À NT-06.
SPDA-Sistema de Proteção Contra Descargas atmosféricas	Será executada conforme Norma Técnica Brasileira ABNT NBR 5419.

CLASSIFICAÇÃO (LEI 4335 /2013)					
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS	
F	Local de Reunião de público	F-8	Local para refeição	Restaurante	
CARGA DE INCENDIO (NT 14)					
OCUPAÇÃO/ USO		DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2	
F		RESTAURANTE	F-8	300	
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES, OCUPAÇÕES TEMPORÁRIAS E ÁREAS DE RISCO À CARGA DE INCÊNDIO					
RISCO			CARGA DE INCÊNDIO MJ/M2		
BAIXO			300 MJ/M2		
SEGURANÇA ESTRUTURAL NA EDIFICAÇÃO TABELA -A-NT 08/2013- TEMPO REQUERIDO DE RESISTENTICA AO FOGO (TRRF)					
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	PROFUNDIDADE SUBSOLO	CLASSE ALTURA EDIFICAÇÃO (TÉRREO)	
F	Local de Reunião de público	F-8	SEM SUBSOLO	60MIN	
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NT-10)					
PISO	ACABAMENTO	CLASSE I	TETO E FORRO	ACABAMENTO	CLASSE I OU II-A
	REVESTIMENTO			REVESTIMENTO	
PAREDE	ACABAMENTO	CLASSE I	COBERTURA	ACABAMENTO	CLASSE II-B
	REVESTIMENTO			REVESTIMENTO	

ESPAÇO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO CBMMS:

PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	
(X) NOVO	( ) ATUALIZA O PSCP N°: ( ) SUBSTITUI O PSCP N°:
ESPAÇO PARA USO DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL (LOGOMARCA OU SIMILAR) DO PROFISSIONAL OU PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL PELO USO DA EDIFICAÇÃO	
TÍTULO DO DESENHO: <b>IMPLANTAÇÃO E ACESSO DE VIATURAS</b>	
OCUPAÇÃO: F-8 RESTAURANTE	
RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	
NOME FANTASIA: RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO CPAN I	
ENDEREÇO: AVENIDA RIO BRANCO, 1.270 – UNIVERSITÁRIO – CORUMBÁ/MS – 79304–902	
DATA:12/07/2018 REVISÃO:01	
Nº ART/RTT:11471175	
OBSERVAÇÕES:pscp ru ACES V 01 ESCALA:1:100 E 1:2000	
QUADRO DE ÁREAS GERAL:	
Área total construída:467,21M2 Área total do Lote/Terreno:21.404,48M2 Detalhamento do Quadro de Áreas: (ver prancha 01)	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
PRANCHA:	
01/03 Nº PARCIAL / Nº TOTAL	
RESPONSÁVEL PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL PELO USO:	
Nome: ALEX MENESSES DA SILVA CPF/RG Regist: CRE 14289/D MS. CPF/RG	
Nome: MARLON PERDOMO DE SOUZA CPF/RG CNPJ	