



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS



CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

-X-

MEMORIAL DESCRITIVO PARA PROJETOS ELÉTRICOS

OBRA:

REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO RU - CPAQ

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
ENDEREÇO: AV. COSTA E SILVA – S/N – CIDADE UNIVERSITÁRIA –
CEP: 79070-900 – CAMPO GRANDE/MS.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS



SUMÁRIO

DADOS DA OBRA	3
DISPOSIÇÕES INICIAIS	4
OBJETIVO GERAL	4
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	4
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5
RAMAL ALIMENTADOR	5
ELETRODUTOS	6
CAIXAS	8
ELETROCALHAS, CANALETAS E PERFILADOS	9
CONDUTORES	10
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	12
TOMADAS E INTERRUPTORES	14
DISJUNTORES E PROTEÇÕES DR/DPS	14
ILUMINAÇÃO INTERNA	15
LUMINÁRIA HERMÉTICA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR	15
LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR EMBUTIR	16
LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR SOBREPOR	17
LUMINÁRIA PARA DUAS FLUORESCENTES COMPACTAS DUPLAS EMBUTIR	17
ILUMINAÇÃO EXTERNA	18
LUMINÁRIA DE SOBREPOR TARTARUGA COMPACTA ESPIRAL 23W	18
LUMINÁRIA REFLETOR LED	19
ATERRAMENTO E SPDA	19
INSTALAÇÃO DE ELETRODOS DE ATERRAMENTO NÃO NATURAIS	20
INSTALAÇÃO DE ELETRODOS DE ATERRAMENTO NATURAIS	21
SISTEMA INTERNO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	24
MÃO DE OBRA	25
RECEBIMENTO	25
LISTA DE MATERIAIS	27
Retirada	27
Instalações Elétricas	27
SPDA - Aterramento	30
SPDA – Captação	31
Cabeamento estruturado	32



DADOS DA OBRA

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.

PROJETISTA: ENG. ELET. IGOR MORENO MAMEDES. CREA/MT031116D.

DESCRIÇÃO DA OBRA:

- **Identificação:** REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO RU - CPAQ;
- **Área construída:** XXX (m²);
- **Endereço:** Unidade 2 – R. Oscar Trindade de Barros, 740 – Serraria, Aquidauana – MS, 79200-000.

DESCRIÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA:

- **Ponto de entrega de energia:** Subestação aérea existente;
- **Tipo de entrada:** Subestação aérea existente;
- **Forma de instalação do ramal de entrada:** Subterrâneo;
- **Potência e tensão de fornecimento:** Transformador existente 225kVA – 220V;

RESUMO DA POTÊNCIA INSTALADA:

- **Potência total instalada:** 57,5 (KVA);
- **Demanda calculada:** 57,5 (KVA);

DESCRIÇÃO DA ENTRADA DE DADOS:

- **Ponto de entrega de dados:** Armário de Telecom. 1;

RESUMO DA REDE DE DADOS INSTALADA:

- **Número de pontos de rede instalados:** 5;



DISPOSIÇÕES INICIAIS

Todos os materiais a serem empregados devem ser novos, sem uso, de boa qualidade, em completa obediência a estas Especificações Técnicas, Normas da ABNT e exigências da concessionária de energia elétrica local.

Todo serviço executado em desacordo com a correta técnica e/ou com o material especificado, em projetos e memoriais, poderá ser rejeitado pela FISCALIZAÇÃO.

Qualquer alteração em relação ao projeto, ou emprego de material diferente do especificado, só será permitida após consulta formal e autorização por escrito da FISCALIZAÇÃO.

Todos os eletricitistas e auxiliares devem ser registrados e tecnicamente capacitados para execução das instalações.

Todos os serviços devem ser executados segundo prescrição das Normas Técnicas da ABNT NBR, da ENERGISA e Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade NR10.

OBJETIVO GERAL

Este memorial visa orientar a execução de Projetos Elétricos para Instalações Elétricas em atendimento as edificações da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar o serviço de acordo com as normas técnicas aplicáveis e dentro do estabelecido no projeto executivo;



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS**



- Fornecer todo o material necessário à instalação, conforme descrito no projeto executivo, não sendo aceitos materiais ou produtos usados, reciclados ou recondicionados;
- Reconstituir quaisquer avarias nas dependências da edificação decorrentes dos serviços por ela executados ou terceirizados;
- Sinalização da obra e medidas de proteção coletiva;
- Limpeza do canteiro e das áreas afetadas;
- Fornecimento do ferramental necessário à execução dos serviços propostos;
- Fornecimento aos seus funcionários de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC (Equipamento de Proteção Coletivo);
- Fornecer identificação funcional individualizada aos profissionais empregados nos serviços, para controle de acesso interno das instalações;
- Fornecer previamente, para a FISCALIZAÇÃO, a relação de materiais e produtos a serem instalados, discriminando as quantidades, marcas e modelos;
- Fornecer previamente, para a FISCALIZAÇÃO, amostras dos materiais e produtos a serem instalados, sujeitando-os a aprovação ou reprovação;
- Fornecer cópia da ART de execução do engenheiro responsável;
- Demais obrigações previstas legalmente em contrato.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

RAMAL ALIMENTADOR

Para energizar a edificação, deverá ser implantado ramal alimentador em baixa tensão: com proteção através de disjuntor tripolar termomagnético de capacidades adequadas; com dutos subterrâneos executados à profundidade mínima entre 70 e 80 centímetros; com cabos de dupla isolação, classe 1KV, seguindo o



correto dimensionamento e especificações previstas no projeto executivo, e deverá ser ligado ao QGBT da subestação existente.

Os serviços relacionados com a entrada de energia serão entregues completos, com a ligação definitiva à unidade consumidora e em perfeito funcionamento.

A execução da instalação de entrada de energia deverá obedecer aos padrões da ENERGISA, seguir as prescrições das Normas Técnicas da ABNT NBR, e Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade NR10.

Disponibilizar no mínimo um metro de reserva técnica para cada cabo em cada caixa de passagem enterrada. Enrolar uniformemente. Acrescentar a essa reserva técnica, sem cortes e bem acondicionada, toda a extensão de cabo excedente.

ELETRODUTOS

Os eletrodutos devem ser cortados perpendicularmente ao eixo, conforme disposição da NBR 5410 não é permitida tubulação contínua, retilínea, sem interrupção de caixas, com mais de 15 metros; nos trechos com curvas, essas devem ser limitadas a três de 90°, ou o equivalente a 270°, não sendo permitidas curvas com deflexão superior a 90°, conforme disposição da NBR 5410.

As roscas devem ser executadas segundo o disposto na NBR 6414. O corte deverá ser feito aplicando ferramentas na sequência correta e, no caso de cossinetes, com ajuste progressivo.

O rosqueamento deve abranger, no mínimo, cinco fios completos de rosca. Após a execução das roscas, as extremidades devem ser limpas com escova de aço e escariadas.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS**



As emendas dos eletrodutos só serão permitidas com emprego de conexões apropriadas, tais como luvas ou outras peças que assegurem a regularidade da superfície interna.

Durante a construção e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de passagem e condutores devem ser vedados com tampões e tampas adequadas. Esta proteção não deverá ser retirada até a passagem da fiação. Nas tubulações que ficarem vazias deverá ser passado arame galvanizado de 16AWG.

Os eletrodutos metálicos, incluindo caixas, devem formar um sistema de aterramento contínuo e conectado ao barramento de equalização de potenciais BEP.

Os eletrodutos subterrâneos devem ser instalados à profundidade compreendida entre 70 e 80 centímetros, com declividade mínima de 0,5% entre poços de inspeção para assegurar a drenagem. Nas travessias de vias, os eletrodutos devem ser instalados em envelopes de concreto e a uma profundidade mínima de 1 metro da superfície com fita de advertência não deteriorável a 10 centímetros acima do eletroduto. Na travessia de vias deve ser incluída uma faixa adicional de 50 centímetros de largura para cada lado da via. Deve ser assegurada uma distância mínima de 20 centímetros entre dois eletrodutos que venham a se cruzar ou demais linhas não elétricas que se avizinhem.

Os eletrodutos embutidos em laje devem ser colocados sobre os vergalhões da armadura inferior. Todas as aberturas e bocas de dutos devem ser fechadas. Os eletrodutos nas peças estruturais devem ser posicionados de modo a não suportarem esforços não previstos, conforme disposição da NBR 5410. Nas juntas de dilatação, a tubulação deve ser seccionada e receber caixas de passagens, uma de cada lado das juntas.

Nas paredes de alvenarias os eletrodutos embutidos serão montados antes da aplicação do revestimento, devendo ser empregadas buchas e arruelas na fixação dos eletrodutos nas caixas.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS



Após a execução completa do reboco e antes da passagem dos cabos, deverá ser realizada a limpeza interna completa de todos os eletrodutos instalados, para retirada de eventuais artefatos de sujeiras da obra. Todos os eletrodutos devem ser entregues limpos.

Os eletrodutos aparentes serão instalados com sustentação por braçadeiras tipo D e parafusos, fixados nas superfícies próximas a cada metro e meio.

Os eletrodutos devem ser conforme norma NBR 15465 e devem executados em conformidade com as prescrições do projeto. Alterações no traçado só serão admitidas caso haja incompatibilidade entre projetos e a execução possa apresentar problemas estruturais.

Não serão aceitas emendas em eletrodutos flexíveis. Sempre que um eletroduto flexível for instalado no piso ou laje, deverá ser de densidade média (corrugado laranja). Só serão aceitos eletrodutos leves (corrugado amarelo) se instalados inteiramente em paredes.

O uso de eletrodutos flexíveis está condicionado a que não seja causada redução no diâmetro interno da tubulação e não serão permitidas emendas em tubulações flexíveis. O raio de curvatura do duto flexível não poderá ser inferior a 12 vezes seu diâmetro.

CAIXAS

As caixas a serem embutidas nas lajes devem ficar firmemente fixadas à forma e receber enchimento de papel molhado antes da laje ser concretada a fim de não permitir a entrada de nata de concreto. As caixas embutidas nas paredes devem ser todas niveladas e aprumadas sendo instaladas após o taliscamento das paredes para evitar o aprofundamento excessivo das mesmas.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS**



No caso de tomadas, as caixas 2x4 devem ser instaladas na posição horizontal, paralelas ao plano do teto e piso (deitadas). No caso de interruptores, as caixas 2x4 devem ser instaladas na posição vertical, perpendiculares ao plano do teto e piso (em pé). As caixas 4x4 devem ter o lado onde estão instalados os pontos de fixação dos dispositivos voltados para cima e para baixo em relação ao centro da caixa.

Todas as caixas, 5x10, 10x10, 15x15, 25x25, 30x30, etc., devem ser acabadas rente ao reboco.

As caixas ou condutes com interruptores e tomadas devem ser fechadas com espelhos, que completem com harmonia a montagem desses dispositivos. Todo o conjunto de caixas e condutes devem ser alinhados de forma a apresentar uniformidade no conjunto da instalação.

As caixas de passagem no solo devem ser todas em alvenaria de 15 centímetros devidamente rebocada, interna e externamente, com fundo de brita nº1 para dreno, executadas conforme dimensões internas especificadas em projeto. Devem conter tampa de ferro fundido com base quadrada e devem ser alinhadas ao nível do piso acabado ou do solo.

ELETROCALHAS, CANALETAS E PERFILADOS

Eletrocalhas, canaletas e perfilados para rede elétrica, devem ser não perfuradas e com tampa fixada através de ferramentas. Conforme NBR 5410, só se admite eletrocalha perfurada com tampa desmontável sem auxílios de ferramentas, quando instalada acima de 2,50 metros em relação ao piso acabado.

As medidas devem obedecer ao especificado nos projetos. A chapa deve ter no mínimo 1,25mm de espessura (chapa 18) ou maior e ser zincada ou galvanizada.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS**



A sustentação deve ser executada a cada 1,5 metros e, quando apoiadas no teto, deve ser através de suporte balanço vertical, barra roscada 3/8" de comprimento adequado e cantoneira ZZ para fixação. Quando apoiada em paredes, o suporte deve ser executado através de mão francesa reforçada. Deve-se deixar um espaço mínimo de 30 centímetros entre eletrocalha e teto ou forro para manutenção dos cabos.

Os acessórios de montagem devem possuir as mesmas características de acabamento e qualidade não sendo admitido em hipótese alguma trabalhos artesanais ou improvisações. O conjunto formado deverá possuir rigidez e segurança suficiente para suportar os pesos dos cabos que as eletrocalhas acomodarão. As conexões entre eletrocalhas e eletrodutos devem ser executadas através de saídas laterais ou verticais de diâmetro adequado ao eletroduto e firmemente presas com buchas e arruelas.

Na montagem das eletrocalhas e condutos aparentes, deverá ser observado o perfeito alinhamento bem como os fatores estéticos e funcionais do conjunto.

CONDUTORES

Os condutores a serem enfiados, em ambientes internos, devem ser de cobre e obedecer as normas NBR 6148 e NBR 6880, ter tempera mole, encordoamento classe 5, camada interna e camada externa em composto termoplástico de PVC sem chumbo e ter capacidade de isolamento de 750V, com dupla isolamento em Policloreto de Vinila (PVC), anti-chama e resistente a abrasão. Temperaturas de operação: em serviço contínuo de 70°C; em sobrecarga de 100°C; e em curto-circuito de 160°C. Devem possuir o diâmetro especificado em projeto.

Os condutores a serem enfiados, em ambientes externos, devem ser de cobre e obedecer as normas NBR 7288/7289 e NBR 6880, ter tempera mole,



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS**



encordoamento classe 5, enchimento e cobertura em composto termoplástico de PVC sem chumbo e ter capacidade de isolamento de 1KV, com dupla isolamento em Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (Pe), anti-chama e resistente a abrasão. Temperaturas de operação: em serviço contínuo de 70°C; em sobrecarga de 100°C; e em curto-circuito de 160°C. Devem possuir o diâmetro especificado em projeto.

Deverá ser seguido o código de cores prescritos na NBR 5410 com: azul claro para o Neutro; verde para o Terra; branco para o Retorno; e, para as fases, vermelho.

A enfição só poderá ser executada após a conclusão dos seguintes serviços:

- Telhado ou impermeabilização;
- Revestimento de argamassa;
- Colocação de portas, janelas e vedação que impeça a penetração de chuva.
- Pavimentação que leve argamassa;
- Limpeza dos eletrodutos e caixas através de estopa e bucha embebida com parafina ou verniz isolante.

Para auxiliar a enfição poderão ser utilizadas fitas guias e utilizados lubrificantes neutros como a parafina ou vaselina.

As emendas dos condutores somente poderão ser feitas em caixas e através de solda, não sendo permitida a enfição de condutores emendados, conforme disposição da NBR 5410. O isolamento das emendas e derivações deverá ter, no mínimo, características equivalentes às dos condutores utilizados com uso de fita de alta fusão (fita de borracha moldável) e isolante de boa qualidade.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS**



Condutores em trechos verticais longos devem ser suportados na extremidade superior do eletroduto de forma a não permitir danos ao isolamento e nem o arranque de terminações.

Circuitos de áudio, radiofrequência, computação e telefonia, devem ser afastados de circuitos elétricos, tendo em vista a ocorrência de indução, de acordo com os padrões aplicáveis a cada classe de ruído. Afastamento mínimo de 20 centímetros. Caso se faça necessário o cruzamento com circuitos elétricos, deve ser executado com ângulos de 90 graus, ou o mais perpendicular possível.

As extremidades dos condutores, nos cabos, não devem ser expostas à umidade do ar ambiente, exceto pelo espaço de tempo estritamente necessário à execução de emendas, junções ou terminais. Todas as extremidades de cabos devem ser executadas com terminais de compressão adequadas ao cabo para conexões.

Na enfição das instalações subterrâneas, os cabos não devem estar sujeitos a esforços de tração capazes de danificar sua capa externa ou isolamento dos condutores.

Todos os condutores de um circuito (fase, neutro e terra) devem passar pelo mesmo duto, não sendo permitidos trajetos separados em dutos com caminhos diferentes.

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

Os quadros embutidos na alvenaria devem facear o revestimento e, como os quadros com instalação sobreposta, devem ser nivelados e aprumados.

A fixação dos eletrodutos nos quadros deve ser através de bucha e arruelas roscados.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS**



Os barramentos devem ser executados de acordo com a determinação do projeto e devem ser identificados e executados de acordo com a NBR 5410.

Todos os quadros de distribuição devem ser devidamente identificados e ter na tampa a identificação de cada circuito e proteção.

Circuitos de iluminação, de tomadas (uso geral/específico) e de ar condicionado, devem ser instalados em quadros distintos para possibilitar a caracterização quanto ao uso da energia elétrica, visando à eficiência energética.

Após a conclusão da montagem deve ser feita medição do isolamento e continuidade de acordo com a NBR 5410.

Os quadros devem ser de chapa de aço galvanizada, possuir porta articulada com fecho rápido, grau de proteção mínimo IP40 NBR 6146, barramento trifásico, com barra de neutro e terra, para correntes superiores ao da proteção geral do quadro, obstáculos físicos para impedir toque acidental no barramento, dimensões mínimas de projeto para a quantidade de disjuntores e circuitos reservas.

Fixar em todos os quadros de distribuição ou de comando elétrico a seguinte nota de advertência especificada na NBR 5410:

ADVERTÊNCIA

1. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes são sinais de sobrecarga. Por isso, **NUNCA** troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior seção (bitola).
2. Da mesma forma, **NUNCA** desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave não tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser



identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

TOMADAS E INTERRUPTORES

Todas as tomadas devem ser hexagonais, NBR 14136, 2P + T, 10A ou 20A, conforme especificação de projeto. Devem ter a sequência de ligação com o pino de Terra para baixo, com a Fase à esquerda e Neutro à direita. Nos casos em que se utilizam conjuntos de tomadas duplas, elas devem estar contrapostas, porém, mantendo a sequência de conexões em relação ao pino Terra. Todas as tomadas devem possuir aterramento.

Os interruptores devem ser de no mínimo 10A/250V.

A distribuição das tomadas e interruptores foi elaborada de acordo com as necessidades prováveis e de acordo com o layout fornecido pelo projeto de arquitetura. As tomadas e interruptores devem seguir rigorosamente as especificações de projeto. Interruptores devem ser instalados a 1,10m do piso acabado. Tomadas baixas devem ser instaladas a 0,30m, tomadas médias a 1,10m e tomadas altas a 2,20m do piso acabado.

DISJUNTORES E PROTEÇÕES DR/DPS

Os disjuntores devem ser conforme norma DIN e normas NBR 60898 e NBR 60947. Tensão de operação nominal de 127/220 VCA e isolação nominal para 250/440 VCA, em caixa moldada. Devem ser monopolar, bipolar ou tripolar, ter corrente nominal, capacidade de interrupção e curva de atuação conforme especificações de projeto.

Devem ser instalados dispositivos de proteção contra surtos de tensões, DPS, rigorosamente conforme especificado em projeto, obedecendo aos locais de



instalação, classes dos dispositivos diferentes para cada local, tensões de operação e capacidade de interrupção de corrente. O DPS deve proteger todas as fases e neutro. O circuito de conexão do DPS deve ser o mais curto possível, sem curvas ou laços. A soma do comprimento dos cabos a jusante e a montante do DPS não deve exceder a 50cm.

Em ambientes com áreas molhadas, áreas externas e nos demais circuitos indicados nos diagramas unifilares/trifilares, devem ser instalados dispositivos de interrupção diferencial residual, DRs, respeitando rigorosamente as especificações de projeto quanto a posições de instalação, tensões de operação, capacidade de condução nominal, capacidade de interrupção de corrente e corrente de atuação em miliampères.

ILUMINAÇÃO INTERNA

As luminárias internas devem ser todas fluorescentes de cor branca, com tonalidade de luz branca fria 840, 4000K, sendo de sobrepor ou de embutir, compactas ou tubulares, herméticas ou abertas, conforme especificado em cada ambiente do projeto.

LUMINÁRIA HERMÉTICA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR

Devem ser executadas luminárias herméticas à prova de vapores, água e poeira, com grau de proteção IP66, impermeáveis, em corpo de policarbonato com difusor de acrílico transparente texturizado de dimensões (1285x145x105)mm; equipada com reator eletrônico, 127V, 60Hz, 2x28W, partida instantânea, de alto fator de potência $FP > 0.92$ e baixa taxa de distorção harmônica $THD < 15\%$; com duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 5/8"(16mm)x45"(1149mm), T5, IRC > 80 (superior), base G5, com temperatura de cor de 4000K, fluxo luminoso de 2600lm (ou superior), com potência de 28W em 127V.



LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR EMBUTIR

Devem ser executadas luminárias de embutir, com corpo em chapa de aço fostatizada e pintada eletrotaticamente, refletor em alumínio alto brilho, equipada com reator eletrônico, 127V, 60Hz, 2x28W, partida instantânea, de alto fator de potência $FP > 0.92$ e baixa taxa de distorção harmônica $THD < 15\%$; com duas lâmpadas fluorescentes tubulares de $5/8"$ (16mm)x45" (1149mm), T5, IRC > 80 (superior), base G5, com temperatura de cor de 4000K, fluxo luminoso de 2600lm (ou superior), com potência de 28W em 127V.






LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR SOBREPOR

Devem ser executadas luminárias de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrotaticamente, refletor em alumínio alto brilho, equipada com reator eletrônico, 127V, 60Hz, 2x28W, partida instantânea, de alto fator de potência $FP > 0.92$ e baixa taxa de distorção harmônica $THD < 15\%$; com duas lâmpadas fluorescentes tubulares de $5/8''(16mm) \times 45''(1149mm)$, T5, $IRC > 80$ (superior), base G5, com temperatura de cor de 4000K, fluxo luminoso de 2600lm (ou superior), com potência de 28W em 127V.



LUMINÁRIA PARA DUAS FLUORESCENTES COMPACTAS DUPLAS EMBUTIR

Devem ser executadas luminárias para lâmpadas fluorescentes compactas duplas PL-C 4 pinos, de alumínio, com pintura eletrostática a pó, com difusor de acrílico transparente, cor branca microtexturizada, de dimensões (220x220x100)mm, fixada no forro; equipada com reator eletrônico, 127V, 60Hz, 2x26W, PL-C 4 pinos, partida instantânea, de alto fator de potência $FP > 0.97$ e total de distorção harmônica $THD = 15\%$; com duas lâmpadas fluorescentes compactas dupla de 4 pinos e reator não incorporado, $IRC > 80$ (superior), base G24, com temperatura de cor de 4000K, fluxo luminoso de 1800lm (ou superior), com potência de 26W em 127V.



ILUMINAÇÃO EXTERNA

LUMINÁRIA DE SOBREPOR TARTARUGA COMPACTA ESPIRAL 23W

Devem ser executadas luminárias tartaruga com lâmpada fluorescente espiral de 23w com reator integrado, 127V, 60Hz, partida instantânea, de alto fator de potência $FP > 0.97$ e total de distorção harmônica $THD = 15\%$; $IRC > 80$ (superior), base E27, com temperatura de cor de 4000K, fluxo luminoso de 1450lm (ou superior), com potência de 23W em 127V.





LUMINÁRIA REFLETOR LED

Deve ser executado refletor LED em alumínio, com suporte e parafusos, 50 W, 127 V, 4500 Lúmens, IP66.



ATENÇÃO: todas as estruturas metálicas devem ser corretamente aterradas ao cabo de proteção (PE) de cada circuito elétrico. **Devem prevalecer as definições do projeto arquitetônico caso as luminárias estejam especificadas.**

ATERRAMENTO E SPDA

A malha de aterramento deve ser executada de acordo com os detalhes do projeto. Não será permitido o uso de cabos com bitola inferior a 16mm² ou que tenham quaisquer de seus fios partidos. Todas as ligações mecânicas definitivas devem ser feitas através de solda exotérmica e para as ligações onde é necessária a desconexão, para medição, devem ser feitas através de material condutor não corrosível.

A execução do aterramento e do SPDA deverá ser feita de acordo com os detalhes de projeto e disposições da NBR 5419.



Todas as estruturas metálicas devem ser conectadas a malha de aterramento, incluindo estruturas de telhas metálicas por exercerem o papel de captor natural de descargas atmosféricas.

Deve ser instalado barramento de equalização de potencial, BEP, em caixa apropriada, conforme especificado em projeto. Todos os cabos de aterramento devem ser interligados no BEP. Todas as estruturas metálicas devem ser interligadas ao BEP.

Os captores e os condutores de descida devem ser firmemente fixados, de modo a impedir que esforços eletrodinâmicos, ou esforços mecânicos acidentais (por exemplo, vibração) possam causar sua ruptura ou desconexão. O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo.

INSTALAÇÃO DE ELETRODOS DE ATERRAMENTO NÃO NATURAIS

A malha de aterramento deve ser composta de anel de aterramento envolvendo toda a edificação através de cabos de cobre nú 50mm², instalados a profundidade mínima de 50 cm do nível do solo, conectado a todas as descidas de SPDA existentes e ao número de hastes de aterramento prevista em projeto. O anel de aterramento deve ser instalado externamente a o volume a proteger, a uma distância da ordem de 1 metro das fundações da estrutura. As hastes de aterramento devem ser do tipo Copperweld, de dimensões 5/8"x3000mm, de aço revestido com 254 microns de cobre eletrolítico, conforme NBR13571 e instaladas conforme projeto. Toda conexão enterrada deve ser executada através de solda exotérmica apropriada e conexões no interior de caixas de passagem deve ser utilizado conector apropriado resistente a corrosão.

As descidas de SPDA devem ser executadas conforme disposição em projeto através de cabos de cobre nú 35mm² suportado por isoladores reforçados,



com eletrodutos de PVC rígido de 1.1/4" x 3 metros ou barras chatas de alumínio 7/8"x1/8", para proteção mecânica ao nível do solo.

As descidas de SPDA devem originar do anel de cobertura do SPDA, constituído por cabo de cobre nú 35mm², envolvendo toda a edificação, instalado sobre a platibanda e fixado com presilhas de latão nos pontos identificados no projeto executivo de SPDA.

Devem ser instalados terminais aéreos através de captadores curtos ao longo do anel de cobertura nos pontos indicados em projetos. Os captadores devem possuir altura mínima de 25 cm, diâmetro nominal de 3/8" e base de fixação.

Conforme especificado em projeto, captadores do tipo Franklin devem ser de latão niquelado, de 300mm, com rosca 3/4", de uma ou duas descidas conectadas ao anel de cobertura, instalado sobre mastro simples galvanizado, com luva de redução, diâmetro nominal de 1.1/2" x 3 metros.

INSTALAÇÃO DE ELETRODOS DE ATERRAMENTO NATURAIS

Para garantir a continuidade elétrica do sistema de proteção contra descargas atmosférica, a contratada deverá manter profissional eletricista capacitado em sistemas embutidos para aterramento desde o início da execução das fundações para que se possa executar corretamente as conexões dos vergalhões antes da concretagem de tubulões, baldrame, vigas, lajes, etc.

A malha de aterramento do SPDA estrutural é composta por vergalhões de aço galvanizado à fogo firmemente fixadas uma a outra e amarradas as ferragens da armação do concreto estrutural, formando uma gaiola de faraday embutida na edificação.

Para o aterramento da fundação, deve-se instalar vergalhões de aço galvanizado a fogo de 80mm², a partir do ponto mais profundo do tubulão ou estaca,



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS**



atravessando o bloco até a base do pilar do térreo. O vergalhão deve ser fortemente amarrado aos estribos e demais ferragens com arame recozido, sendo usado na emenda entre vergalhões, três clips galvanizados Ø3/8" obedecendo ao trespasse de 20 vezes os seu diâmetro, conforme NBR5419, neste caso 20cm.

Ao menos uma das estacas por bloco de pilar que compõe a torre da edificação deverá ter o vergalhão de aterramento, que também deverá ser instalado horizontalmente no fundo da viga baldrame, junto com as demais ferragens. A conexão entre o vergalhão vertical do tubulão e horizontal do baldrame deve ser feita em L obedecendo ao trespasse de 20 vezes o diâmetro do vergalhão.

Na base dos pilares do pavimento térreo deverá ser instalado conector estrutural fortemente amarrado ao vergalhão de aterramento através de conector apropriado que permita o ponto de acesso aparente na face do pilar, conforme detalhamentos em projeto.

Para executar as descidas do SPDA nos pilares, deverão ser embutidos vergalhões de aço galvanizados a fogo de no mínimo 50mm² em cada um dos pilares da torre do prédio, em sua face mais externa, amarrando fortemente aos estribos com arame recozido, sendo a emenda entre vergalhões verticais executadas com trespasse de 20cm fixados com 3 clips galvanizados Ø3/8".

Os vergalhões e 50% das armaduras de aço de todos os pilares, lajes e vigas devem ser interligadas entre si em todos os pavimentos, através de peças de aço comum 10mm em forma de L, medindo 20x20cm, conectando alternadamente as ferragens verticais e horizontais, conforme detalhes de projeto. As ferragens horizontais das vigas externas devem ser sobrepostas por 20cm e firmemente amarradas com arame, fechando um anel.

Durante a execução das interligações estruturais, deverá fazer-se a verificação parcial por etapas da continuidade elétrica das armaduras, por injeção de corrente entre pontos afastados tanto na vertical como na horizontal. Os valores de



impedância medidos costumam situar-se entre alguns centésimos e poucos décimos de ohm, respeitando o valor máximo de 1Ω .

É fundamental a conferência das conexões/amarrações antes das concretagens e principalmente encaminhamento das barras e pontos de conexão na última laje.

Ao final da obra, a contratada deverá encaminhar relatório de continuidade elétrica do sistema executado, com resistência elétrica inferior a 1Ω , conforme NBR5419, devidamente atestado por profissional habilitado, engenheiro eletricista, responsável pela execução e ART.

A continuidade elétrica das armaduras de um edifício deve ser determinada medindo-se com o instrumento adequado a resistência ôhmica entre a parte superior e a parte inferior da estrutura, procedendo a diversas medições entre pontos diferentes. Se os valores medidos forem da mesma ordem de grandeza e inferiores a 1Ω , pode ser admitido que a continuidade das armaduras é aceitável.

O instrumento adequado para medir a resistência deve injetar uma corrente de 1A ou superior, entre os pontos extremos da armadura sob ensaio, sendo capaz de, ao mesmo tempo em que injeta essa corrente, medir a queda de tensão entre esses pontos. A resistência é calculada dividindo-se a tensão medida pela corrente injetada.

Considerando que o afastamento dos pontos onde se faz a injeção de corrente pode ser de várias dezenas de metros, o sistema de medida deve utilizar a configuração de quatro fios, sendo dois para corrente e dois para potencial, evitando assim o erro provocado pela resistência própria dos cabos de ensaio e de seus respectivos contatos. Por exemplo, podem ser utilizados miliohmímetros ou microhmímetros de quatro terminais, em escalas cuja corrente atenda às exigências acima.



Não é admissível a utilização de multímetro convencional na função de ohmímetro, pois a corrente que este instrumento injeta no circuito é insuficiente para obter resultados representativos.




Figura: Método de medição

SISTEMA INTERNO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Deverão ser instalados dispositivos de proteção contra surtos DPS tetrapolar Tipo 1, forma de onda 10/350 μ s, $V_n=175V$ e $I_{imp}=50KA$ no quadro geral externo de entrada de energia e DPS tetrapolar Tipo 2, forma de onda 8/20 μ s, $V_n=175V$, $I_n=20KA$ e $I_{m\acute{a}x}=40KA$ no quadro geral interno de distribuição e demais quadros distantes mais de 20 metros do quadro geral.



MÃO DE OBRA

A execução dos serviços deverá estar a cargo de encarregado e de profissionais capacitados e qualificados, conforme determina a NR-10 do Ministério do Trabalho. A FISCALIZAÇÃO poderá pedir a troca de profissionais, a qualquer momento, caso observe imperícia ou negligência.

RECEBIMENTO

O recebimento das instalações elétricas estará condicionado à aprovação dos materiais, dos equipamentos e da execução dos serviços pela FISCALIZAÇÃO. Além disso, as instalações elétricas somente poderão ser recebidas quando entregues em perfeitas condições de funcionamento, comprovado pela FISCALIZAÇÃO e ligado à rede da concessionária de energia local.

As instalações elétricas só poderão ser executadas com material e equipamentos examinados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. A execução deverá ser inspecionada durante todas as fases bem como após a conclusão para comprovar o cumprimento das exigências contratuais.

Eventuais alterações em relação ao projeto somente poderão ser aceitas se aprovadas por escrito pela FISCALIZAÇÃO e autor do projeto. A aprovação acima referida não isenta a CONTRATADA de sua responsabilidade.

A FISCALIZAÇÃO efetuará a inspeção de recebimento das instalações, conforme prescrição do capítulo 7 da NBR 5410. Serão examinados todos os materiais, aparelhos e equipamentos instalados, no que se refere às especificações e perfeito estado.

Para o recebimento das instalações de SPDA, a contratada deverá encaminhar relatório de continuidade elétrica do sistema executado, com resistência



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS



elétrica inferior a 1Ω, conforme NBR5419, devidamente atestado por profissional habilitado, engenheiro eletricista, responsável pela execução e ART.

Para o recebimento das instalações de cabeamento estruturado, deverá ser entregue as seguintes documentações:

Certificado ISO 9001 e ISO 14001 do fabricante dos componentes do sistema de cabeamento estruturado, traduzidos e juramentados, com validade mínima até a data de instalação do cabeamento. Documentos em inglês não serão aceitos;

Atestado do fabricante dos componentes do sistema de cabeamento estruturado que o proponente está autorizado a projetar, instalar, dar manutenção, suporte e garantia nos produtos oferecidos neste processo licitatório;

Certificado ANATEL do fabricante dos componentes do sistema de cabeamento estruturado, traduzidos e juramentados, com validade mínima até a data de instalação do cabeamento.

Certificação de todos os pontos com equipamento para ensaio de gigabit com relatório completo incluindo fotográfico.

A lista de materiais que consta no projeto agrega o projeto elétrico básico ao memorial descritivo e especificações técnicas. Em caso de dúvidas, divergências ou discordâncias entre os documentos, notificar a fiscalização e consultar formalmente a coordenadoria de obras da UFMS – CPO/PRAD – **antes de iniciar a execução do serviço específico.**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS



LISTA DE MATERIAIS

Retirada

Luminária tipo calha	7 pç
Luminária tipo refletor externo	1 pç
Luminária tipo plafon aparente	4 pç
Luminária tipo plafon embutida no forro	13 pç
Luminária tipo tartaruga aparente	1 pç
Tomada baixa aparente	3 pç
Tomada alta aparente	2 pç
Tomada média embutida na alvenaria em caixa 4x2"	10 pç
Tomada média e interruptor aparente	2 pç
Tomada de telefone aparente	2 pç
Interruptor aparente	1 pç
Interruptor embutido na alvenaria em caixa 4x2"	8 pç
Quadro de distribuição elétrico embutido na alvenaria	3 pç
Interruptor 3 teclas aparente	1 pç
Tomada média e interruptor embutido na alvenaria em caixa 4x2"	2 pç
Tomada baixa dupla aparente	4 pç
Tomada média aparente	1 pç

Instalações Elétricas

Elétrica - Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa ferro galvanizado	
4x2" - alta - sinapi.92867	13 pç
4x2" - baixa - sinapi.92869	6 pç
4x2" - média - sinapi.92868	52 pç
Caixa octogonal em ferro galvanizado fundo movel	
4x4"	36 pç
Condulete alum. múltiplo tipo X	
3/4" sem tampa	18 pç
Luva PVC rosca	
1"	4 pç
2"	9 pç
3/4"	81 pç
Luva aço galvan. leve	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS



1"	1 pç
Elétrica - Acessórios uso geral	
Bucha de nylon	
S6	18 pç
Conector porcelana tripolar	
Até 10 mm ²	7 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela	
4,2x32mm autoatarrachante	18 pç
Terminal a compressão em cobre estanhado	
120mm ² - sinapi.1581	8 pç
16mm ² - sinapi.1575	32 pç
2,5mm ² - sinapi.1570	97 pç
25mm ² - sinapi.1576	8 pç
4mm ² - sinapi.1571	105 pç
6mm ² - sinapi.1573	9 pç
70mm ² - sinapi.1579	2 pç
Elétrica - Cabo Unipolar (cobre)	
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	
2,5 mm ²	1509,60 m
4 mm ²	69,30 m
6 mm ²	56,60 m
Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV (ref. Pirelli Sintenax Econax)	
120 mm ²	236,90 m
16 mm ²	158,70 m
2,5 mm ²	421,40 m
25 mm ²	3,20 m
4 mm ²	82,30 m
70 mm ²	59,20 m
Elétrica - Caixa de passagem - embutir	
Alvenaria (pisso)	
600x600x600mm	2 pç
Tampa FOFO 600x600mm 2000KG	2 pç
Caixa de passagem metálica com tampa	
35x35x12cm - sinapi.20253	2 pç
Elétrica - Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa c/ furo	2 pç
Placa 2x4" e suporte	
Interruptor paralelo - 1 tecla - sinapi.91955	8 pç
Interruptor simples - 1 tecla - sinapi.91953	10 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A - alta - sinapi.91992	11 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A - baixa - sinapi.92000	5 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A - média - sinapi.91996	30 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A - baixa - sinapi.92001	1 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A - média - sinapi.91997	4 pç
Elétrica - Dispositivo Elétrico - sobrepor	
S/ placa	
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	2 pç
Tampa alum. p/ condutele 3/4"	
1 função hexagonal	2 pç
Cega	8 pç



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS



Placa c/ furo	8 pç
Elétrica - Dispositivo de Comando	
Relé fotoelétrico	
127V - 1000W	5 pç
Elétrica - Dispositivo de Proteção	
DPS - Dispositivo de proteção contra surto - monopolar	
175 V - 40 KA - Tipo 2 - 8/20us	20 pç
DTM 1P Curva C NBR NM 60898 (220V/127V) (Termomagnético)	
20 A - 5 kA	23 pç
DTM 2P Curva C NBR NM 60898 (220V/127V) (Termomagnético)	
20 A - 5 kA	6 pç
25 A - 5 kA	3 pç
32 A - 5 kA	3 pç
DTM 3P Curva C NBR NM 60898 (220V/127V) (Termomagnético)	
16 A - 5 kA	2 pç
63 A - 5 kA	3 pç
80 A - 5 kA	1 pç
Disjuntor tripolar termomagnético em caixa moldada (690V)	
180 A - 42 kA	2 pç
63 A - 42 kA	3 pç
80 A - 42 kA	1 pç
IDR AC Interruptor DR 2P (F/N ou F/F - 220V/127V) (ref. Siemens)	
25 A - 30 mA - 10 kA	16 pç
40 A - 30 mA - 10 kA	3 pç
Elétrica - Eletroduto PVC flexível	
Eletroduto pesado (PEAD)	
4"	59,20 m
Elétrica - Eletroduto PVC rosca	
Eletroduto, vara 3,0m	
1"	17,90 m
2"	41,40 m
3/4"	484,20 m
Elétrica - Eletroduto metálico flexível	
Sealtube	
3/4"	2,10 m
Elétrica - Eletroduto metálico rígido leve	
Braçadeira galvan. tipo D	
3/4"	18 pç
Eletroduto galvanizado, vara 3,0m	
3/4"	26,40 m
Elétrica - Luminária e acessórios	
Luminária embutir p/ compacta	
dupla 2xPLC-4P	3 pç
Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular	
2x28/54 W	4 pç
2x28/54 W Hermética (T5)	29 pç
Reator eletrônico p/ fluorescente compacta	
2x26W FP>0.92 TDH<15%	3 pç
Reator eletrônico p/ fluorescente tubular	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS



2x28 W	33 pç
Soquete	
base E 27	7 pç
base G 24	6 pç
base G 5	132 pç
Tartaruga blindada a prova de tempo de gases	
23 W	7 pç
Elétrica - Lâmpada fluorescente	
Compacta reator integrado - espiral	
23 W	7 pç
Compacta reator não integrado - dupla	
26W PLC-4P IRC>80 4000K 1800lm	6 pç
Tubular IRC 85 - diam. 16mm	
28 W	66 pç
Elétrica - Lâmpadas Led	
Refletores	
50W	4 pç
Elétrica - Quadro de comando	
Quadro metálico para montagem elétrico-eletrônica	
1200x800x250mm	1 pç
Elétrica - Quadro distrib. chapa pintada - embutir	
Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. SINAPI)	
Cap. 24 disj. unip. - In barr. 150A	2 pç
Cap. 50 disj. unip. - In barr. 225A	2 pç
Barramento de cobre	
3/4" x 1/4" (19,05x6,35mm) – 269A	2 m
5/8" x 3/16" (15,87x4,76mm) – 175A	2 m
Medidor de energia	
Medidor de energia trifásico 220V (kWh) compatível com TC XXX/5A	1 pç
Moldura p/ medidor de energia p/ porta de painel 92x92mm	1 pç
Transformador de corrente para medição 150/5A	3 pç
Placa acrílico p/ quadro de distribuição 1200x800mm	1 pç
Isolador epóxi p/ uso interno 750V	10 pç

SPDA - Aterramento

SPDA - Acessórios uso geral	
Terminal a compressão em cobre estanhado	
50mm ²	12 pç
SPDA - Caixa de passagem - embutir	
Alvenaria (piso)	
400x400x400mm	16 pç
Tampa FOFO 400x400mm	16 pç



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS



SPDA - SPDA - Aterramento	
Haste de aterramento - cobreada	
5/8" x 3,00m, c/ conec. tipo grampo	16 pç
SPDA - SPDA - Condutores	
Cabo de cobre Nú - 7 fios	
50mm ²	173,20 m
SPDA - SPDA – BEP CASA DE GAS	
Barramento de cobre 3/4 x 1/4 " (19,05x6,35mm)	0,15 m
Caixa de passagem metálica 25x25x10	1 pç
Isolador epóxi	2 pç

SPDA – Captação

SPDA - Acessórios uso geral	
Parafuso r. soberba e bucha de nylon S-8	
M60X50mm	6 pç
Parafuso Inox	
1/4" x 5/8"	12 pç
Parafuso e bucha de nylon S-6	
4,2x32mm	188 pç
Porca Inox	
1/4"	12 pç
Terminal a compressão em cobre estanhado	
35mm ²	18 pç
Presilha de fixação p/ cabo de cobre nu	
35mm ²	158 pç
SPDA - SPDA - Acessórios	
Conector de pressão bimetálico	
70mm ² com furo 10mm	6 pç
SPDA - SPDA - Captor	
Terminal Aéreo	
250 mm - Fixação horizontal	6 pç
SPDA - SPDA - Condutores	
Barra chata em alumínio - com furos	
7/8" x 1/8"	30,00 m
Cabo de cobre Nú - 7 fios	
35mm ²	157,50 m



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS



Cabeamento estruturado

BER 10 – Bloco de engate rápido	4 pç
Extensão óptica conectorizada p/ fibra monomodo 9/125	4 pç
Fusão de fibra óptica	4 pç
Cabo telefônico externo CTP-APL-50-10P	70 m
Fibra óptica monomodo externa (06 FO) 9/125 anti-roedor	70 m
Eletroduto de ferro galvanizado 2”	15 m
Condutele múltiplo X ferro galvanizado 2”	3 pç
Eletroduto corrugado PEAD 2”	42 m
Eletroduto PVC Rígido 2”	4 m
Caixa de passagem R2 padrão Telebrás 107x52x50cm	3 pç
Cabo telefônico interno CI-50-10P	3 m
Caixa para telefonia N3 40x40x12cm	1 pç
Mini Rack de parede 8U x 19” x 470mm	1 pç
Placa de fechamento – cega 1U	1 pç
DIO 12 fibras	1 pç
Guia para cabos – fechado 1U	2 pç
Patch Panel CAT.6 24 Posições	1 pç
Voice Panel 24 Posições	1 pç
Régua 6 tomadas 2P+T, 10A 1U	1 pç
Patch cord CAT.6 1,5 m	5 pç
Conector RJ45 (CM8v)	5 pç
Eletroduto de ferro galvanizado 1”	12 m
Cabo UTP-6 (24AWG)	50 m
Condutele múltiplo X 1” com placa para RJ45 - Alta	3 pç
Condutele múltiplo X 1” com placa para RJ45 - Média	2 pç