DEMO VERSION







ISOMETRICO
ESCALA: S/ESC.

NOTAS:

A TUBULAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DEVE:

- INEVITAVELMENTE APRESENTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA CONTRA SOBREPRESSÃO;

- TER UM REGISTRO GERAL DE CORTE PARA TODA EDIFICAÇÃO EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO E ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO;

- APRESENTAR SEUS ACESSÓRIOS (VÁLVULAS, REGULADORES, ETC) EM LOCAIS DE FÁCIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO;

- SER PREVISTO UMA VÁLVULA EM CADA PONTO DE UTILIZAÇÃO, VISANDO ISOLAR OS APARELHOS DE UTILIZAÇÃO DE GÁS SEM INTERROMPER O FORNECIMENTO AOS DEMAIS APARELHOS;

- RECEBER O ADEQUADO TRATAMENTO SUPERFICIAL QUANDO ENTERRADA OU EMBUTIDA;

- SER IDENTIFICADA ATRAVÉS DA PINTURA NA COR AMARELA 5Y8/12 PADRÃO MURSELL QUANDO APARENTE;

- TER, QUANDO APARENTE, AFASTAMENTO MÍNIMO DE 0,50 M DE CONDUTORES ELÉTRICOS E 0,30 M QUANDO PROTEGIDOS POR ELETRODUTOS, 2,0 M DE PÁRA-RAIOS E RESPECTIVOS LOCAIS DE ATERRAMENTO;

- TUBO - LUVA: TUBO AO QUAL A TUBULAÇÃO DE GÁS PASSA EM SEU INTERIOR PARA NÃO PERMITIR O CONFINAMENTO DE GÁS EM LOCAIS NÃO VENTILADOS, CONSTRUÍDO DE MATERIAL INCOMBUSTÍVEL, COM EXTREMIDADES ABERTAS PARA PERMITIR A EXAUSTÃO DO GÁS VAZADO FORA DA PROJEÇÃO HORIZONTAL DA EDIFICAÇÃO.

OBS.:
ABNT NBR 15526:2009
ITEM 7.7.2

PROTEÇÃO CONTRA CORROÇÃO

"AS TUBULAÇÕES DEVEM ESTAR PROTEGIDAS CONVENIENTEMENTE CONTRA CORROSÃO, LEVANDO-SE EM CONTA O MEIO ONDE ESTÃO INSTALADAS E O MATERIAL DA PRÓPRIA TUBULAÇÃO E OS CONTATOS COM OS SUPORTES"

"NO CASO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA EM SOLO OU EM ÁREAS MOLHADAS DA EDIFICAÇÃO, REVESTI-LA ADEQUADAMENTE COM UM MATERIAL QUE GARANTA A SUA INTEGRIDADE, TAIS COMO REVESTIMENTO ASFÁLTICO, REVESTIMENTO PLÁSTICO, PINTURA EPÓXI, OU REALIZAR UM SISTEMA DE PROTEÇÃO CATÓDICA A REDE"

REVISÃO	MODIFICAÇÕES	DATA	RESP.
			OTÁSSIO

AUTOR DO PROJETO:
OTÁSSIO GOMES BARCA – ENG° MECÂNICO
CREA SP506241794/D VISTO MS 19436

RESP. TEC. P/ EXEC.:

PROPRIETÁRIO:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
REPRESENTANTE LEGAL

COORDENADORIA DE PROJETO E OBRAS - UFMS

TÍTULO: CENTRAL GÁS - CPAN

RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

OBRA:

NOME FANTASIA:
UFMS-CAMPUS CAMPO GRANDE

ENDEREÇO:

PASTA\ARQUIVO:

ASSUNTO:
CENTRAL DE GÁS LP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO
ISOMÉTRICO

FOLHA Nº:
GLP 02/04

OCUPAÇÃO:

DATA:	ESCALA:	DESENHO:	ÁREA CONSTRUÍDA:	VISTO:
JUN/2018	INDICADA	OTÁSSIO	ÁREA DE TERRENO:	OTÁSSIO

DEMO VERSION