

1 VISTA P1
0,90x2,10m (1 FOLHA DE ABRIR)
ESC. 1/25

OBSERVAÇÕES:
–PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 8mm;
–FERRAGENS DEVERÃO SER ESPECÍFICAS PARA VIDRO TEMPERADO (INCLUSIVE MOLA).
– A PORTA DEVÁ GARANTIR A CORRETA VEDAÇÃO DA EDIFICAÇÃO/AMBIENTES, NÃO PERMITINDO A ENTRADA/CIRCULAÇÃO DE ANIMAIS (CONTROLE/PREVENÇÃO DE PRAGAS).



2 VISTA P2
1,00x2,10m (1 FOLHA DE CORRER)
ESC. 1/25

OBSERVAÇÕES:
–PORTA DE CORRER VENEZIANA SEM VENTILAÇÃO EM ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL;
–FERRAGENS DEVERÃO SER ESPECÍFICAS PARA PORTA DE CORRER;
– A PORTA DEVERÁ GARANTIR A CORRETA VEDAÇÃO DA EDIFICAÇÃO/AMBIENTES, NÃO PERMITINDO A ENTRADA/CIRCULAÇÃO DE ANIMAIS (CONTROLE/PREVENÇÃO DE PRAGAS).



3 VISTA P3
0,90x2,10m (1 FOLHA DE ABRIR)
ESC. 1/25

OBSERVAÇÕES:
–PORTA DE ALUMINIO VENEZIANA ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL;
–NA PORTA DE ACESSO AO HALL DOS VESTIÁRIOS, A VENEZIANA SERÁ COM VENTILAÇÃO;
–NOS VESTIÁRIOS AS VENEZIANAS NÃO TERÃO ABERTURA PARA VENTILAÇÃO;
–FECHADURA EXTERNA E DOBRADIÇAS EM ALUMÍNIO 3"x2,1/2";



4 VISTA P4
0,90x2,10m (1 FOLHA VAI–VEM)
ESC. 1/25

OBSERVAÇÕES:
–PORTA EM ABS RÍGIDO, ESPESSURA 12mm, COR CINZA, GUARNIÇÃO EMBORRACHADA PARA TOTAL VEDAÇÃO DO AMBIENTE;
– DOBRADIÇA C/ SISTEMA VAI–VEM E FECHAMENTO POR GRAVIDADE EM AÇO INOX;
–VISOR EM POLICARBONATO 3mm;
–NA MONTAGEM/ESTRUTURA DA PORTA, SUAS FERRAGENS E MECANISMOS, SOMENTE SERÃO ACEITOS ALUMINIO E/OU AÇO INOX;



5 VISTA P5
4,28x2,20m (2 FOLHAS DE ABRIR E 4 FOLHAS FIXAS)
ESC. 1/25

OBSERVAÇÕES:
–PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 8mm;
–FERRAGENS DEVERÃO SER ESPECÍFICAS PARA VIDRO TEMPERADO (INCLUSIVE MOLA).



6 VISTA P6
4,18x2,31m (2 FOLHAS DE ABRIR E 4 FOLHAS FIXAS)
ESC. 1/25

OBSERVAÇÕES:
–PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 8mm;
–FERRAGENS DEVERÃO SER ESPECÍFICAS PARA VIDRO TEMPERADO (INCLUSIVE MOLA).



8 VISTA J1
2,50x0,65/2,05m (2 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXAS)
ESC. 1/25

OBSERVAÇÕES:
–OS VIDROS A SEREM UTILIZADOS SERÃO TEMPERADOS 6mm;
–OS PERFIS DE ALUMINIO DEVERÃO SER ANODIZADOS NA COR NATURAL;
–O PEITORIL SERÁ EM GRANITO CINZA E=2cm;
–TELA EXTERNA MOSQUITEIRO DE FIBRA DE VIDRO REVESTIDA EM PVC, FIXADA EM QUADRO FEITO COM PERFIL "U" EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL (VER DETALHE ABAIXO).



9 VISTA J2
2,00x0,65/2,05m (2 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXAS)
ESC. 1/25

OBSERVAÇÕES:
–OS VIDROS A SEREM UTILIZADOS SERÃO TEMPERADOS 6mm;
–OS PERFIS DE ALUMINIO DEVERÃO SER ANODIZADOS NA COR NATURAL;
–O PEITORIL SERÁ EM GRANITO CINZA E=2cm;
–TELA EXTERNA MOSQUITEIRO DE FIBRA DE VIDRO REVESTIDA EM PVC, FIXADA EM QUADRO FEITO COM PERFIL "U" EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL (VER DETALHE ABAIXO).



10 VISTA J3
1,00x0,65/2,05m (1 FOLHA DE CORRER E 1 FIXA)
ESC. 1/25

OBSERVAÇÕES:
–OS VIDROS A SEREM UTILIZADOS SERÃO TEMPERADOS 6mm;
–OS PERFIS DE ALUMINIO DEVERÃO SER ANODIZADOS NA COR NATURAL;
–O PEITORIL SERÁ EM GRANITO CINZA E=2cm;
–TELA EXTERNA MOSQUITEIRO DE FIBRA DE VIDRO REVESTIDA EM PVC, FIXADA EM QUADRO FEITO COM PERFIL "U" EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL (VER DETALHE ABAIXO).



11 VISTA J4
1,45x1,30/0,80m
ESC. 1/25



12 DET. J4
ESC. 1/25



13 VISTA J5
4,28x2,21/0,10m (2 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXAS)
ESC. 1/25

OBSERVAÇÕES:
–OS VIDROS A SEREM UTILIZADOS SERÃO TEMPERADOS 6mm;
–OS PERFIS DE ALUMINIO DEVERÃO SER ANODIZADOS NA COR NATURAL;
–O PEITORIL SERÁ EM GRANITO CINZA E=2cm;
–PARTE INFERIOR DA JANELA FORMADA POR QUATRO VIDROS FIXOS (0,97x1,07m).



7 VISTA P7
1,00x2,10m (1 FOLHA DE CORRER)
ESC. 1/25

OBSERVAÇÕES:
–PORTA EM ABS RÍGIDO, ESPESSURA 12mm, COR CINZA, GUARNIÇÃO EMBORRACHADA PARA TOTAL VEDAÇÃO DO AMBIENTE;
–VISOR EM POLICARBONATO 3mm;
–NA MONTAGEM/ESTRUTURA DA PORTA, SUAS FERRAGENS E MECANISMOS, SOMENTE SERÃO ACEITOS ALUMINIO E/OU AÇO INOX;









NOTA
– TODAS AS ESQUADRIAS POSSUIRÃO PEITORIS EM GRANITO.

14 DET. GENÉRICO DOS PEITORIS
ESC. 1/5



15 DET. TELA MOSQUITEIRO
SEM ESCALA



16 DET. J5
ESC. 1/12,5



17 DET. P6 – VIDRO FIXO
ESC. 1/12,5



18 DET. J1, J2 e J3
ESC. 1/25



19 CORTE GH
ESCALA 1/50



20 CORTE EF
ESCALA 1/50

REVISÃO	MODIFICAÇÕES	DATA	RESP.
0	EMISSÃO ORIGINAL	00/06/2018	VICENTE

AUTOR DO PROJETO: VICENTE CARLOS ZILIANI – ARQUITETO E URBANISTA CAU A44104–0
RESP. TÉC. P/ EXEC.:
PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - UFMS

OBRA: RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO CPAQ 2 - REFORMA - SETOR 12 - BLC. 50

PROJETO: ARQUITETURA

PASTA\ARQUIVO:

ASSUNTO: DET. PORTAS, DET. JANELAS, DET. CASA DE GÁS

FOLHA Nº: ARQ. 03/05

DATA: JUNHO/2018 | ESCALA: INDICADA | DESENHO: | ÁREA: | VISTO: