

2 ACESSO DE VIATURAS
PORTÃO DE ACESSO
ESC. 1/100

RUA CARLOS FERREIRA BANDEIRA

RUA GIOVANI TOSCANO DE BRITO

RUA PEDRO PACE

LEGENDA:

ÁREA A SER APROVADA
A: 4443,27m²

ÁREA APROVADA
A: 1291,06m²

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
CAMPUS AQUIDAUANA – UNIDADE 2
ÁREA = 72900,00 m2

UNIDADE PADRÃO 12
A: 1236,99m²

ADMINISTRATIVO
A: 1291,06m²
EDIFICAÇÃO APROVADA EM 29/11/2000
PROTOCOLO nº 423 PPCI nº 4481

PASSAGEM COBERTA

SALAS DE AULA
A: 1339,00m²

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (EM REFORMA)
A; 233,71m²

BLOCO 1
A: 1660,63m²

POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
EDIFICAÇÃO APROVADA EM 27/10/2017
PSCIP: 2335/ PREVENIR A:6,25m²

CAMINHAMENTO 58m

CENTRAL GLP DO R.U. (EM CONSTRUÇÃO)
A:8,23m²

GUARITA E PÓRTICO DE ENTRADA PORTÃO DE ACESSO
A: 13,26m²

SUBESTAÇÃO
A: 14,37m²

CAIXA D'ÁGUA ELEVADA
A: 9,92m²

ESTACIONAMENTO

RUA OSCAR TRINDADE DE BARROS

ACESSO VEÍCULOS

15,05
18,43
15,60
56,06
31,49
2,64
16,59
6

1 IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS AQUIDAUANA II
ESC. 1/1000

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

EXTINTORES NT 21	1 EXT. GÁS CARBONICO 5-B:C 2 EXT. ÁGUA PRESSURIZADA 2A 1 EXT. PÓ QUÍMICO SECO 20-B:C
SINALIZAÇÃO E EMERGÊNCIA	O sistema de sinalização de emergência atende a NT 20.
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	O sistema de iluminação de emergência atende a NT 18.
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	As saídas de emergência atendem a NT 11.
CONTROLE DE MATERIAIS ACAB. E REV.	As medidas atendem a NT 10.
SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES	Atendem a NT-07.
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME NT-17
ACESSO DE VIATURAS	O ACESSO DE VIATURAS ATENDE À NT-06.
SPDA-Sistema de Proteção Contra Descargas atmosféricas	Será executada conforme Norma Técnica Brasileira ABNT NBR 5419.

CLASSIFICAÇÃO (LEI 4335 /2013)

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
F	Local de Reunião de público	F-8	Local para refeição	Restaurante

CARGA DE INCENDIO (NT 14)

OCUPAÇÃO/ USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2
F	RESTAURANTE	F-8	300

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES, OCUPAÇÕES TEMPORÁRIAS E ÁREAS DE RISCO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/M2
BAIXO	300 MJ/M2

SEGURANÇA ESTRUTURAL NA EDIFICAÇÃO TABELA -A-NT 08/2013- TEMPO REQUERIDO DE RESISTENTICA AO FOGO (TRRF)

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	PROFUNDIDADE SUBSOLO	CLASSE ALTURA EDIFICAÇÃO (TÉRREO)
F	Local de Reunião de público	F-8	SEM SUBSOLO	60MIN

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NT-10)

PISO	ACABAMENTO	CLASSE I	TETO E FORRO	ACABAMENTO	CLASSE I OU II-A
	REVESTIMENTO			REVESTIMENTO	
PAREDE	ACABAMENTO	CLASSE I	COBERTURA	ACABAMENTO	CLASSE II-B
	REVESTIMENTO			REVESTIMENTO	

E17	SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES)	SÍMBOLO: QUADRADO (1,00MX1,00M); FUNDO: VERMELHA (0,70MX0,70M); BORDA: AMARELA (LARGURA=0,15M)
E5	EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
E11	EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRERODA	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (capacidade 20-BC)	
	EXTINTOR DE GÁS CARBONICO (capacidade 5-BC)	
	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA (capacidade 2-A)	
	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA. TIPO ACLARAMENTO. FLUXO LUMINOSO DE 600 LUMENS, ÂNGULO DE DEFLEXÃO 130 GRAUS, VIDA ÚTIL DE 8000HS, BATERIA 6V/4AH, ATENDE A 3 LUX PARA PISO E 5 LUX PARA ESCADA	
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE SAÍDA	
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA	

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR
S1		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SIMBOLO -RETANGULAR
S2			
S3			
S8			
S9			FUNDO-VERDE
S12	SAÍDA		PICTOGRAMA -FOTOLUMINESCENTE
S15			
COMPLEMENTO ROTA DE FUGA			
C3		DIREÇÃO ROTA DE SAÍDA	SIMBOLO: RETANGULAR FUNDO:VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO			
P1		PROIBIDO FUMAR	SINALIZAÇÃO: CIRCULAR FUNDO: BRANCA PICTOGRAMA: PRETA FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA
SINALIZAÇÃO DE ALERTA			
A5		CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	PRÓXIMO A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE OFERECEM RISCO DE CHOQUE

ESPAÇO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO CBMMS:

NOME (DESENHO DO CAMPUS)	OCUPAÇÃO	ÁREA CONSTRUÍDA (M²)	ÁREA APROVADA (M²)	ÁREA A SER APROVADA (M²)	ÁREA A CONSTRUIR (M²)	ÁREA A REFORMAR (M²)
	CPAQII					
GUARITA E PÓRTICO DE ENTRADA/PORTÃO DE ACESSO	D-1	13,26		13,26		
BLOCO 1	E-1	1660,63		1660,63		
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO CPAQ II	F-8	233,71		233,71		233,71
CENTRAL DE GLP DO RU	M-2	8,23			8,23	
SUBESTAÇÃO	M-3	14,37		14,37		
SALAS DE AULA	E-1	1339,00		1339,00		
ADMINISTRATIVO	D-1	1291,06	1291,06			
CAIXA D'ÁGUA ELEVADA	E-1	9,92		9,92		
UNIDADE PADRÃO 12	E-1	1236,99		1236,99		
POSTO DE TRANSFORMAÇÃO (NOVO)	M-3	6,25	6,25			
ÁREAS TOTAIS		5813,42	1297,31	4507,88	8,23	233,71
ÁREA A SER ANALISADA		5813,42				
ÁREA A SER ANALISADA NESTE PSCIP		233,71				
ÁREA A SER ANALISADA PSCIP DE GLP SEPARADO		8,23				
ÁREA DO TERRENO		**72900,00**				

NOTAS DE PROJETO

1. TODOS OS EXTINTORES DEVERÃO SER FORNECIDOS POR EMPRESA CREDENCIADAS PELO CBM-MS
2. CONFORME LEI 4335/2013-Art 39-III A V-é necessário manter o Certificado de Vistoria e Credenciamento a vista do público devidamente em dia.
3. TODOS OS FOGÕES SERÃO ALIMENTADOS POR SISTEMA DE BOTIJÃO DE GÁS A SER APRESENTADO EM SEPARADO, onde não houver abrigo de gás externo e não houver sistema de gás GLP conforme NT-28/2013 o NT 29/2013, serão instalados fogões elétricos em copas e área similares.
4. TODAS A MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO DEVERÃO SER EXECUTADAS POR PROFISSIONAL CADASTRADO NO CBMMS E APRESENTAR AO FINAL DA OBRA: ART DE CMAR, ART DE EXECUÇÃO PISCIP, ATESTADO DE CONFORMIDADE ELÉTRICA ⌣ NT-41 COM A RESPECTIVA ART , E ATESTADO DE BRIGADA DE COMBATE A INCÊNDIO E OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO CBMMS

REVISÃO	MODIFICAÇÕES	DATA	RESP.
01	COMPATIBILIZAÇÃO COM ORÇAMENTO	20/08/2018	ALEX
00	EMISSÃO INICIAL	15/06/2018	ALEX

PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

(X) NOVO ( ) ATUALIZA O PSCIP Nº: ( ) SUBSTITUI O PSCIP Nº:

ESPAÇO PARA USO DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL (LOGOMARCA OU SIMILAR) DO PROFISSIONAL OU PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL PELO USO DA EDIFICAÇÃO

TÍTULO DO DESENHO:

OCUPAÇÃO:
F–8 RESTAURANTE

RAZÃO SOCIAL:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

NOME FANTASIA:
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO CPAQ II

ENDEREÇO:
RUA OSCAR TRINDADE DE BARROS, 740, BAIRRO SERRARIA, AQUIDAUANA/MS, CEP=79200–000

DATA:20/08/2018 REVISÃO:01

Nº ART/RRT:11471175

OBSERVAÇÕES: PSCIP.RUCPAQII ACES V01 **ESCALA:1:1000**

QUADRO DE ÁREAS GERAL:
Área total construída:233,71M2
Área total do Lote/Terreno:72900,00M2
Detalhamento do Quadro de Áreas: (ver prancha 01)

PRANCHA:
01 /02
Nº PARCIAL / Nº TOTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Nome: ALEX MENESES DA SILVA
Título: ENG° CIVIL
Registro: CREA 14289/D MS.
CPF/RG

PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL PELO USO:
Nome: MARLON PERDOMO DE SOUZA
CPF/RG
CNPJ