



Quadro de Demanda (QDL)			
Tipo de carga	Potência instalada (kW)	Fator de demanda (%)	Demanda (kW)
Iluminação e TUG's (Escritório e semelhantes)	12,00	100	12,00
	5,76	50	2,88
Condicionador de Ar (sala residencial)	1,39	100	1,39
		TOTAL	16,27

Legenda

Cu, possui um revestimento de lamina de ferro fundido com haste de copperweld 5/8" x 3m

1 ————— Identificação do circuito

[illegible][illegible][illegible]