


ESTACAS ESCAVADAS Ø25  
L=4.0 m (ARMADURA) - x12  
Escala 1:25



15. A execução de alvenarias sob as estruturas deverá ser feita após a retirada das escoras.
16. Cura: a proteção contra secagem prematura, pelo menos 10 dias após o lançamento do concreto, poderá ser feita mantendo-se umedecida a superfície ou protegendo-se com película impermeável.
17. Consumo mínimo de cimento: 300 kg/m<sup>3</sup>
18. Proibido o uso de aditivos que contenham cloroetos
19. Confirmar dimensões e níveis no local
20. As formas deverão estar molhadas antes da concretagem
21. Medidas em centímetros, exceto onde indicado o contrário

1	EMISSÃO INICIAL	17/04/20	ARTHUR RICKLI
REVISÃO	MODIFICAÇÕES	DATA	RESP.
AUTORES DO PROJETO:		PROPRIETÁRIO:	
ARTHUR RICKLI CREAMIS 17416-D		UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	

REV.: 01
FOLHA Nº: EST. 01/07